

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Ивотская средняя общеобразовательная школа
Дятьковского района Брянской области

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета:

должность уполномоченного работниками органа

ФИО

А. В. Прохорова

подпись инициалы, фамилия

«11» января 2021 г.

дата согласования

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:

Л. В. Ефремова

должность работодателя подпись

«11» января 2021 г.

дата утверждения

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

МАОУ Ивотской средней общеобразовательной школы

ИСОШ – 15-21

1. Общие требования безопасности

1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. 1.2. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

1.3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п" которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.4. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

1.5. С обучающимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

1.6. Повторный инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

1.7. Практические тренировки по эвакуации для всех работников учреждения обучающихся, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении проводятся не реже 1 раза в полугодие обязательно отмечается в журнале с указанием даты, времени и результатов. Также составляется внутренний акт эвакуации.

1.8. С обучающимися необходимо провести обучение перед началом учебного года.

1.9. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

1.10. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

2.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами, наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

2.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

2.4. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда..

- 2.5. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 2.6. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 2.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, либо в специальных подставках, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.8. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 2.9. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- 2.10. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 2.11. По окончании работы работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

3. Запрещается:

- 3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
 - 3.2. Курить в помещениях учреждения и на территории.
 - 3.3. Использовать чердак для хранения мебели и других материалов.
 - 3.4. Загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы.
 - 3.5. Устанавливать глухие решетки на окнах.
 - 3.6. Хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. В первом этаже допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов.
 - 3.7. Устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.
 - 3.8. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
 - 3.9. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
 - 3.10. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
 - 3.11. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
 - 3.12. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
 - 3.13. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
 - 3.14. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).
 - 3.15. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа директора школы.
 - 3.16. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших груб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать про
вода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;
 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
- 3.17. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими.
- 3.19. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.
- 3.20. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.
- 3.21. Проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).
- 3.22. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы.
- 3.23. Проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

3. Действия при возникновении пожара.

3.1. Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано:

- немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть (охрану) по телефону 01 или с мобильного телефона на номер 112; с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.
- эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;
- сообщить дежурному или руководителю учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;
- открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.
- вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

С помощью сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до прибытия I пожарной команды. Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались.

Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.2. Порядок приведения в действие огнетушителя:



- держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара;
- открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой стрелки;

- во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмороживания.

4. По окончании работы, перед закрытием помещений:

- 4.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники, кипятильники и т. п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).
- 4.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т. п.,
- 4.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.
- 4.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.
- 4.5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожарной сигнализации.

Инструкция разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

| | | | |
|-------|--|---|----------------|
| _____ | заместителем директора по АР |  | Анашкиной Л.В. |
| _____ | должность | подпись | ФИО |
| _____ | ответственный за пожарную безопасность |  | Иванова Н.В. |
| _____ | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) | |